

Sitzungsvorlage zur Gemeinderat - Sitzung am 25.05.2023

Vorlage 2023/720 - öffentlich:

Dringende Vergaben: Kläranlage Oberes Bibertal - Erneuerung der Fällmittelstation inkl. Elektrotechnik

Sachverhalt:

Auf der Kläranlage Oberes Bibertal wird im Zuge der Maßnahmen zur Phosphorreduzierung die bisherige 1-Punkt-Fällung auf eine 2-Punkt-Fällung umgestellt. Diese erhöht die Effizienz des eingesetzten Fällmittels und ist Vorgabe des Landratsamtes im Rahmen der wasserrechtlichen Erlaubnis. Die Fällung in unserer Kläranlage findet in folgenden Bereichen statt: Zulauf des Belebungsbeckens und die Erweiterung im Auslauf des Belebungsbeckens.

Erläuterung: Die chemische-physikalische Phosphorelimination wird durch Fällung und Flockung erreicht. Dies ist die Dritte Reinigungsstufe der Kläranlage. Die erste Stufe ist die mechanische Reinigung (Rechen) im Anschluss kommt die biologische Reinigung (belüftetes Belebungsbecken) und im Anschluss die dritte Reinigungsstufe (chemische Reinigung - Phosphorelimination).

Die Erneuerung der Fällmittel Station an der Kläranlage wurde öffentlich ausgeschrieben. Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung haben 5 Firmen die Unterlagen angefordert. Vier Firmen gaben ein Angebot ab.

Folgendes Ergebnis ergab die Angebotsprüfung (Brutto):

1.) Bieter 1:	172.437,93 €	100 %
2.) Bieter 2:	206.216,59 €	120 %
3.) Bieter 3:	216.283,42 €	125 %
4.) Bieter 4:	267.621,02 €	155 %

Haushaltsansatz Inkl. Honorarkosten €	Kostenansatz für Förderantrag (Brutto)	Kostenstand bepreistes LV (Brutto)
210.000 €	175.000 € ohne Nebenkosten	215.300,75 €

Der Zuwendungsbescheid gewährt eine Förderung von 58,4 %

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung schlägt die Vergabe der Arbeiten an Bieter 1 für 172.437,93 € brutto vor.

Tengen, den 17.05.2023

Fritsch, Petra