

Sitzungsvorlage zur Gemeinderat - Sitzung am 20.05.2019

Vorlage 2019/872 - öffentlich:

Schloss Blumenfeld, Inbetriebnahme der Außenbeleuchtung

Sachverhalt:

Mehrfach wurde angeregt, dass am Schloss Blumenfeld die Außenbeleuchtung bzw. die Schlossbeleuchtung auch im Schlossgraben wieder in Betrieb genommen wird. Hier haben sich durch den Verkauf der Immobilien an Herr Buchmann technische Veränderungen ergeben. Die zentrale Steuerung der Beleuchtung und auch Teile der Beleuchtung sind am Gebäude Schlossstraße 10 (ehe. Verwaltung) untergebracht. Diese können nun nicht mehr genutzt werden und es ist somit notwendig, dass einige kleinere Umbauten im Bereich der Elektroinstallation ausgeführt werden.

Im Detail müssen Steuerungen im Schloss erweitert und Dämmerungsschalter eingebaut werden. Bei einer ersten Begehung konnte erörtert werden, dass die Wiederinbetriebnahme grundsätzlich möglich ist.

Für die Umbaumaßnahmen würden aktuell Kosten von ca. 4.000 € entstehen. Die jährlichen Stromkosten sind hierin nicht enthalten. Diese müssten je nach Anzahl der Leuchten und nach täglicher Laufzeit separat geprüft werden. Nach ersten Schätzungen werden diese zwischen 800-1200 €/Jahr liegen.

Beschluss:

Der Gemeinderat berät und entscheidet über die Wiederinbetriebnahme der Außenbeleuchtung am Schloss Blumenfeld.

Tengen, den 25.04.2019

Weber, Christian, Bautechniker